



Département de la mobilité, du territoire et de  
l'environnement  
Rue des Creusets 5  
CP 670  
1951 Sion

Sitten, 20. Juni 2025

Stellungnahme

Vernehmlassung

Teilrevision des Kantonalen Richtplans

**Blatt E.7 Energietransport und -verteilung**

---

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, dass sich der Verband der Walliser Stromverteilunternehmen (VWSV) im Rahmen dieser neuen Vernehmlassung äussern darf. Der Vorstand des AVDEL hat das eingereichte Projekt zur Kenntnis genommen und begrüsst die Bemühungen zur Verbesserung der ursprünglichen Fassung. Wir stellen mit Genugtuung fest, dass mehrere unserer früheren Anmerkungen berücksichtigt wurden.

Einige Punkte bleiben jedoch für die Walliser Verteilnetzbetreiber heikel. Insbesondere bekräftigen wir unsere Vorbehalte gegenüber den Grundsätzen 6 und 7 und halten an unserer Position fest: **Das Verteilnetz darf nicht in das Modell der technischen Korridore einbezogen werden**, das ausschliesslich für das Übertragungsnetz (Höchstspannungsnetz) gilt.

## Grundsätze

6. Die Bodenbeanspruchung soll vermindert werden, indem die elektrischen Leitungen so weit wie möglich in technischen Korridoren gebündelt werden.

7. Das Stromtransport- und -**verteilungssystem** soll im Rahmen der Netzentwicklung umgestaltet werden, indem die Kapazität bestehender Leitungen erhöht und die Anzahl der Korridore verringert wird, unter Gewährleistung der Netzsicherheit.

### Vorschlag VWSV :

6. Die Bodenbeanspruchung soll vermindert werden, indem die Leitungen des **Übertragungsnetzes** so weit wie möglich in technischen Korridoren gebündelt werden. (*Präzisierung: Übertragungsnetz, d.h. Höchstspannungsnetz*)

7. Das Stromtransport- und -**verteilungssystem** soll im Rahmen der Netzentwicklung umgestaltet werden, indem die Kapazität bestehender Leitungen erhöht und die Anzahl der Korridore verringert wird, unter Gewährleistung der Netzsicherheit. (*Streichung des Zusatzes, Rückkehr zur früheren Formulierung: Umgestaltung des Höchstspannungsnetzes*)

### **Hinweis zu den Bewilligungsverfahren (EnG, Art. 15 ff.)**

Die Leitungen des *Übertragungsnetzes* (Spannungsniveau 220/380 kV), die erheblichen Auswirkungen auf Raumplanung und Umwelt haben, müssen – vor dem Plangenehmigungsverfahren – mit ihren Hauptmerkmalen (Gebiet, Korridor, Technologie) im **Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL)** eingetragen sein. Dieses Sachplanverfahren ist eine verwaltungsrechtliche Planungsprozedur, in deren Rahmen geprüft wird, wie eine Leitung bestmöglich in die Landschaft integriert und den raumplanerischen sowie umweltrechtlichen Anforderungen gerecht werden kann

### **Verteilnetz**

Das Verteilnetz hat die Aufgabe, das gesamte Kantonsgebiet und sämtliche Verbraucher zu versorgen. Es handelt sich um ein Netz in *Maschenstruktur*, das eine flächendeckende Versorgung sicherstellt. Beispielsweise erfolgt die Stromversorgung eines Dorfes oder einer Station über mehrere Trassen – nicht über einen einzigen Korridor mit gebündelten Kabeln oder Leitungen.

Diese Netzstruktur minimiert Risiken: Wenn ein Ereignis (Erdbeben, Rohrbruch, Naturereignis...) eine Trasse beeinträchtigt, kann das Dorf weiterhin über eine alternative Leitung versorgt werden, die entlang einer unabhängigen Route verläuft. Die Konzentration aller Einrichtungen in einem einzigen Korridor würde hingegen zu einem vollständigen und langanhaltenden Stromausfall der betroffenen Ortschaft führen. Die Maschenstruktur verhindert dies.

Zudem gibt es unseres Wissens **keine kantonale Rechtsgrundlage**, die die Walliser Verteilnetzbetreiber zur Erstellung eines sektoralen Plans und somit zur Definition eines Korridors für Verteilnetze verpflichten würde.

Aus den oben genannten Gründen ist es notwendig, die Verteilung **nicht** in die Vision elektrischer Korridore einzubeziehen.

### **Schlussfolgerung**

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Stellungnahme und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Philippe Délèze  
Präsident



Yasmine Ballay  
Sekretärin

